

Marulanda, 22 de Junio de 2026

Asunto: Certificación de Estado actual de redes de Acueducto y Alcantarillado en Seccional Marulanda.

ID TRAMO	TRAMO	DETALLES	LONGITUD APROXIMADA SOLO VIA (m)
1.00	CALLE 6 (CONTIGUA A ESTACIÓN DE POLICIA)	La longitud del tramo total es = 29.00 m Tiene 1 intersección	29.00
2.00	CALLE 9 (PARALELA A VIA MARULANDA-MANZANARES)	Sin pavimento existente	45.00
3.00	CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 5	La longitud del tramo total es = 72.00 m Tiene 1 intersección	72.00
4.00	CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y 3	La longitud del tramo total es = 55.00 m. Tiene 1 intersección	55.00
5.00	CALLE 4 (PARALELA A CANCHA DE MICROFUTBOL)	La longitud del tramo total es = 106.00 m Tiene 2 intersecciones	106.00
6.00	CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y VIA MANZANARES	La longitud del tramo total es = 55.00 m Tiene 1 intersección	55.00
7.00	CARRERA 6 ENTRE CALLE 3 Y 4 (VIA A PALERMO)	La longitud del tramo total es = 90.00 m Tiene 1 intersección	90.00
8.00	CARRERA 5 ENTRE CALLE 3 Y CALLE INGRESO A CEMENTERIO)	La longitud del tramo total es = 39.00 m	39.00
9.00	CALLE 3 ENTRE CARRERA 3 Y SECTOR EL ARRACHAL	La longitud del tramo total es = 77.00 m Tiene 1 intersección	77.00

En atención a la información solicitada por la administración municipal, nos permitimos informar el estado de las redes de Acueducto y Alcantarillado,

ACUEDUCTO


ID TRAMO	ESTADO DE LA RED	MATERIAL EN EL QUE SE ENCUENTARA LA RED	DIAMETRO
1.00	REGULA	PVC	1"
2.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
3.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
4.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
5.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
6.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
7.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
8.00	MALA	HG (Hiero Galvanizado)	2"
9.00	REGULAR	HG (Hiero Galvanizado)	2"

ALCANTARILLADO

ID TRAMO	ESTADO DE LA RED	MATERIAL EN EL QUE SE ENCUENTARA LA RED	DIAMETRO
1.00	MALA	CEMENTO	10"
2.00	BUENA	NOVAFORT	12"
3.00	MALA	CEMENTO	10"
4.00	BUENA	NOVAFORT	8"
5.00	MALA	CEMENTO	10"
6.00	MALA	CEMENTO	10"
7.00	BUENA	NOVAFORT	20"
8.00	MALA	CEMENTO	10"
9.00	BUENA	NOVAFORT	15"


Se expide este documento a los 22 días del mes Junio de 2026

Cordialmente



GERMAN ATHEORTUA LOPEZ

Trabajador de Mantenimiento
Empocaldas Seccional Marulanda



V.Bueno: JUAN AMNUEL GRANADA QUINTERO
Administrador Seccional Marulanda.