

Observaciones – Proceso SA-SI-004-2026

1 mensaje

Sebastian Serrano <sebastian.serrano@ak-envipure.com>
Para: procesos.contractuales@epb-boyaca.gov.co

17 de septiembre de 2026 a las 16:33

Cordial Saludo,

Por medio del presente, AK Envipure S.A.S. Se permite remitir adjunto el documento que contiene las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso SA-SI-004-2026, cuyo objeto corresponde al Suministro e instalación de sistemas de dosificación para el fortalecimiento de la infraestructura de agua potable en cumplimiento del plan de aseguramiento de Empresas públicas de Boyacá S.A. E.S.P.

Agradecemos a la entidad tener en cuenta las observaciones presentadas y dar respuesta a las mismas dentro del cronograma establecido para el proceso.

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional.

Saludos

--
Sebastian Sneider Serrano Mosquera
Ingeniero de Proyectos

+57 310 5872089 - 601 6957268

Cra 1a #11-130 oficina 218 Ofichia, Chía Cundinamarca, Colombia



 Boyacá 	
EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	
NIT. 900.297.725-0	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
RADICADO:	6601-2266
FECHA:	Septiembre 17 de 2026
HORA:	04:33 pm No. FOLIOS: 02
FIRMA RECIBIDO:	Ximena.

 CAL-FO-004-05 OBSERVACIONES PROCESO SA SI 004-2026 AK ENVIPURE.pdf
142K

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
	OBSERVACIONES		
	Código: CAL-FO-004-05	Versión: 02	Fecha: 16/12/2024
	Página 1 de 2		

Bogotá, septiembre 17 de 2026

Proceso: SA-SI-004-2026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P

Proponente: AK Envipure S.A.S

Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones

Observación No. 1 – Experiencia

El numeral 2.3.4.1 establece como requisito acreditar un (1) contrato de suministro e instalación de sistemas de dosificación, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) veces el Presupuesto Oficial.

Al respecto, AK Envipure S.A.S. cuenta con experiencia directamente relacionada con el objeto del proceso y dispone de un contrato por valor de **\$700.660.940**.

Solicitamos respetuosamente aclarar si, teniendo en cuenta la experiencia específica acreditada, **es posible participar y acreditar el requisito de experiencia con dicho contrato.**

Observación No. 2 – Código UNSPSC 40151700

El pliego establece como códigos UNSPSC requeridos los

47101500 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

40151500 BOMBAS

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

47101600 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

AK Envipure S.A.S. cuenta con los códigos establecidos, excepto el **40151700 – Piezas y accesorios de bomba.**

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			
	OBSERVACIONES			
	Código: CAL-FO-004-05	Versión: 02	Fecha: 16/12/2024	Página 2 de 2

Solicitamos aclarar si la inscripción en el RUP de **la totalidad de los códigos UNSPSC relacionados es un requisito obligatorio para participar**, o si es posible acreditar la experiencia y habilitación mediante los demás códigos registrados que guardan relación con el objeto del proceso.

Agradecemos a la Entidad las aclaraciones correspondientes, con el fin de determinar nuestra participación y preparar la propuesta conforme a los requisitos definitivos del proceso.

Cordialmente,



Lucas Fernando Torres Cuberos
Gerente General