

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOLORES NIT. 890.702.026-3		
	ESPÉCIFICACIONES TECNICAS – SELECCIÓN ABREVIADA		
Versión: 01	Fecha: 11/02/25	Código: SGG-GJC-FO-23	Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá cumplir con todos los requisitos técnicos para desarrollar las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de luminaria LED para alumbrado vial y exterior con certificación Dimerizable, CE, RoHS, Retilap, con flujo luminoso entre 6.200 lm y 9.300 lm, fabricada con chasis en aluminio inyectado y equipada con base integrada de tres (3) pines para instalación de fotocelda y dimensiones 515x190x98, numero de chip led 120 pcs	Und	80
2	Suministro de luminaria LED para alumbrado vial y exterior con certificación Dimerizable, CE, RoHS, Retilap, con flujo luminoso entre 5.530 lm y 12.640 lm, fabricada con chasis en aluminio inyectado y equipada con base integrada de tres (3) pines para instalación de fotocelda y dimensiones 575x242x109, numero de chip led 160 pcs	Und	40
3	Brazo soportes para Luminaria 1,2m con collarín de 5/8	Und	10
4	Cinta negra aislante x 18m	Und	30
5	Suministro de Reflector Led 200 w 2000 lumenes	Und	20
6	Alambre # 14 certificado x 100m	Und	9
7	Alambre # 12 certificado x 100m	Und	7
8	Fotoceldas	Und	130
9	Bases para fotocelda	Und	30
10	Percha tipo pesada para 2 Hilos	Und	8
11	Aislador para percha en porcelana	Und	16
12	Cable en aluminio aislado No. 4	MI	360
13	Perno maquina 5/8" x 8"	Und	16

BRAYAM RAUL GONZALEZ LOZANO
 Secretario de Planeación e Infraestructura