SASI 004-2026

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

FORMATO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Nombre del representante legal del Proponente], en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o, en caso de persona natural, actuando en nombre propio como [Nombre del proponente], en calidad de oferente dentro del proceso de referencia, presento oferta formal, irrevocable y con precio fijo para el suministro de los bienes objeto del presente proceso de contratación, manifestando expresamente que los mismos cumplen a cabalidad con todas las especificaciones y características técnicas exigidas en el pliego de condiciones, así como con las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; en consecuencia, el valor total de la oferta asciende a la suma de _____ Pesos ($_____) Moneda Legal Colombiana, suma que se encuentra debidamente soportada, detallada y discriminada conforme a los ítems, cantidades, costos unitarios, impuestos, tasas, contribuciones y demás factores económicos que inciden en la propuesta, según el desglose que se presenta a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR IVA DEL VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
		A		B	(A x B)=C	D	C+D
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	6	UNIDAD				
2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. REFERENCIA : P 38360	6	UNIDAD				

	EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) AUTONOMIA: 20 (H) QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA						
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG COBRE	200	METROS				
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125ª 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	2	UNIDAD				
TOTAL							

Especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	POSTE METALICO 8 METROS TIPO AP	UNIDAD

2	KIT SOLAR SYLFLOOD GEL **CARACTERÍSTICAS:** · LUMINARIA DE ALTA ESPECIFICACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, DISEÑO MODERNO, CUENTA CON COMPARTIMIENTO ÓPTICO INDEPENDIENTE Y VIDRIO DE PROTECCIÓN. · REFERENCIA : P 38360 · EL CONTROLADOR SOLAR DEBE ESTAR PROGRAMADO CON PERFIL DE ATENUACIÓN AUTOMÁTICA PARA MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA. · POTENCIA DEL REFLECTOR : 180 (W) · POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 2 X 165 (W) · CAPACIDAD DE LA BATERÍA GEL ACIDO: 2 X 150 (AH) · FLUJO LUMINOSO: 25.740 (lm) · AUTONOMIA: 20 (H) · QUE INCLUYA GABINETE PARA EL CONTROLADOR SOLAR Y LA BATERÍA	UNIDAD
3	CABLE ENCAUCHETADO NUMERO 2 X 12 AWG COBRE	METROS
4	KIT SOLAR PARA COLISEO **DESCRIPCION: INCLUYE** 4 PANEL BIFACIAL TIPO N 630W Voc 50.2 / Isc 15.93 2 CONECTOR MC4 4-6M PM40A-1.5KV - RETIE 20 ML CABLE NEGRO PV 6MM2 1X6MM2 1 PROTECCION BREAKER SL7N-63 DC550V 2P 16A 1 PROTECCION DESCARGADOR DE SOBREPOTENCIAL DPS -SUP2H-PV DC SPD DC800V 2040KA 1 INVERSOR CARGADOR 2.000 W MONOFASICO 110V MPPT 90AH /24V- 400VOC 1 PROTECCION BREAKER SCB8N-125 DC250V 1P 125A 1 BATERIA LITIO 25.6V 120AH -6.000 CICLOS AL 80% DOD W:26kg P65L2-PLASTIC 10 ML CABLE PARA PUESTA A TIERRA 1 VARILLA COOPERWELL COBRE-COBRE CON BORNE 2 ESTRUCTURAS PERFIL OMNIA 4800MM (RIEL OMNIA 480 CM) 6 ESTRUCTURAS L-FOOT (L-FOOT 105MM) 4 ESTRUCTURAS ZETA 30 MM (ZETA CLAMP 30 MM) 6 ESTRUCTURAS OMEGA (OMEGA CLAMP) 1 ESTRUCTURA GROUNDING (GROUNDING LUG)	UNIDAD

Nombre o Razón Social del Proponente:
Cédula de ciudadanía o NIT:
Representante Legal y/o apoderado:
C.C: