04 de Junio de 2025

Señor(a)
JOSE LUIS RODRIGUEZ NIEVES
VIA SIMOITA AL CORCOVADO
Morales - Bolivar
3175439938

ASUNTO: Revisión proyecto LINEA ELECTRICA SIMOITA AL CORCOVADO

Recibida su solicitud de revisión de diseño identificado con el número de cuenta **1136696** y el número de solicitud **26325146** del proyecto del asunto, le informamos que el proyecto ha sido revisado sin observaciones.

Dirección del Proyecto: VIA SIMOITA AL CORCOVADO.
Municipio: Morales.
Diseñador Responsable: JOSE LUIS RODRIGUEZ NIEVES .
Número de cuentas: 230.
Capacidad (KVA): 150.
Constructor: ALCALDIA DE MORALES.

Observaciones: Proyecto se aprueba para interventorías e interventorías de conexión, con observaciones, se anexa lista de chequeo, favor imprimir y entregar al clienteNota #01: La conexión del transformador se debe hacer mediante la utilización de Estribos y grapas de conexión de acuerdo con los estimado por la Norma de CENS.Nota #02: Recuerde que para los servicios de portafolio y línea energizada se deben anexar los siguientes documentos de los DPS y cortacircuitos: facturas de compra, documentos de conformidad RETIE, pruebas de rutina vigentes y fotos de los elementos donde se evidencie el serial y marca en los casos que aplique.Nota #03: Debe tener los permisos de la corporación autónoma para iniciar labores de construcción de la red.

La presente comunicación hace parte integral de la documentación del proyecto, para continuar con el procedimiento de vinculación del proyecto debe realizar la solicitud de interventoría a la infraestructura construida a través de los canales de atención disponible.

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS recuerda que la ejecución del proyecto, debe cumplir con el diseño avalado y ceñirse a las normas de construcción vigentes de la empresa, las cuales se encuentran disponibles en nuestra página web, a través de siguiente enlace: https://www.cens.com.co/institucional/normas-y-especificaciones-tecnicas.

La vigencia de este documento es por un (1) año contados a partir de su fecha de emisión.

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS espera haber atendido satisfactoriamente su requerimiento, quedando atentos a las aclaraciones o precisiones que considere pertinentes.

Cordialmente,

Jose Libardo Diaz Coronel.

JOSE LIBARDO DIAZ CORONEL
PROFESIONAL P1 CARGAS MAYORES
CÚCUTA